

Seznámení občanů v obcích s povinnostmi ze zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:

Podle § 17 odst. 1 písm. h) uvedeného zákona

provozovatel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně s napojením na teplovodní soustavu ústředního vytápění

je povinen provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu zdroje a to prostřednictvím osoby **proškolené výrobcem zdroje** (kotle, krbu apod.)

První kontrolu je třeba nechat provést nejpozději do 31.12.2016 (§ 41 odst. 15).

Pokud tak provozovatel neučiní, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20 000 Kč (u fyzických osob), 50 000 Kč (u právnických a podnikajících fyzických osob).

Pokud již výrobce zdroje zanikl, kontrolu provede osoba proškolená výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce).

Kontrolující osoba musí mít příslušný opravňující doklad od výrobce.

Seznam oprávněných kontrolujících osob je třeba si vyžádat u výrobce zařízení k vytápění (příp. na jeho internetových stránkách). Seznam by měl být také uveřejněn na webových stránkách Hospodářské komory ČR (www.hker.cz).

Povinnost se týká jak provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytových domech, bytech, stavbách pro individuální rekreaci, tak provozovatelů zdrojů umístěných v nemovitostech pro podnikání.

Pozn.: jmenovitý tepelný příkon = jmenovitý tepelná výkon / účinnost

Příklad výpočtu tepelného příkonu: výkon kotle je 8 kW, účinnost je 80%, $8/0,8=10\text{kW}$

Takový zdroj pokud je napojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění, pak již podléhá výše uvedeným povinnostem.

Příloha: část sdělení MŽP